

厨房排気ダクト（東京消防庁通達）

厨房排気ダクト	板厚	接合用フランジ			ダクトの縦補強				ダクトの縦補強			吊・支持金物		ガスケット	
		山形鋼	最大間隔	リベット φ×L ビッチ	山形鋼	最大間隔	リベット φ×L ビッチ	保温無ダクト	山形鋼	取付箇所	リベット φ×L ビッチ	山形鋼	最大間隔		材料 サイズ
東京消防庁通達															
長辺寸法	ハゼ														
～450以下	0.6	25×25×3	1.82	4.5 × 8	30×30×3	0.91	4.5 × 8	補強	山形鋼	1箇所	4.5 × 8	25×25×3	3.64	耐油性 シラー	
450を超え～750以下	0.8	30×30×3	1.82	4.5 × 8	30×30×3	0.91	4.5 × 8	補強	山形鋼	1箇所	4.5 × 8	30×30×3	3.64	呼び	
750を超え～1200以下	1.0	40×40×3	1.82	4.5 × 8	40×40×3	0.91	4.5 × 8	補強	山形鋼	1箇所	4.5 × 8	40×40×3	3.64	径	
1200を超え～1500以下	1.0	40×40×3	1.82	4.5 × 8	40×40×3	0.91	4.5 × 8	補強	山形鋼	1箇所	4.5 × 8	40×40×3	3.64	径	
1500を超え～1800以下	1.2	40×40×3	1.82	4.5 × 8	40×40×3	0.91	4.5 × 8	補強	山形鋼	1箇所	4.5 × 8	40×40×3	3.64	径	
1800を超え～2200以下	1.2	40×40×3	1.82	4.5 × 8	40×40×3	0.91	4.5 × 8	補強	山形鋼	2箇所	4.5 × 10	40×40×3	3.64	径	
2200を超え～	1.2	40×40×3	1.82	4.5 × 8	40×40×3	0.91	4.5 × 8	補強	山形鋼	2箇所	4.5 × 10	40×40×3	3.64	径	